

# Общество с ограниченной ответственностью «БАРС»



ИНН 7017076924 КПП 701701001

Юридический адрес: 634003, г. Томск, ул. Больничная 4/2,

Фактический адрес: 634003, г. Томск, ул. Больничная 4/2,

тел./факс (3822) 90-92-80, e-mail: [ooo\\_bars@ofbars.ru](mailto:ooo_bars@ofbars.ru)

Р/сч 40702810064000003698 Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк,

К/сч 30101810800000000606 БИК 046902606

Исх. №

514

от « 11 » 09 2024 г.

Запрос на разъяснение.

В файлах отсутствует рабочая документация по пожарной безопасности. В документе ПУГР.И-1.2021- ВР16 описываются работы по монтажу пожарной безопасности, а спецификации по приборам и ОКЛ нет в документе ПУГР .И -1.2021- ПС.

Так же, рабочая документация есть только на здание 350, а в ведомости работ перечислены работы на 6ти зданиях. Но в РД ни слова об остальных 5ти зданиях, а там монтаж извещателей, которых в РД и спецификации нет.

Директор



А.В. Пташник