


ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наименование закупки: Поставка разветвителей интерфейса для датчиков температуры в машинные залы АО "Атомдата-Иннополис"

№	Наименование	Требуемое значение	ООО "ДОНПРОМСНАБ"	
			Предлагаемое участником закупки	Соответствие ТЗ
1	Разветвители интерфейса для датчиков температуры в машинные залы	Габаритные размеры: не более 113x82,5x35 мм;	Габаритные размеры: не более 110x80x35 мм;	Соответствует
		Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP65;	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP65;	Соответствует
		Количество вводов: не менее 3 шт.;	Количество вводов: не менее 3 шт.;	Соответствует
		Количество ответвлений от магистрали: 1 шт.;	Количество ответвлений от магистрали: 1 шт.;	Соответствует
		Напряжение коммутируемых цепей: не более 150В;	Напряжение коммутируемых цепей: не более 300В;	Не соответствует. Диапазон напряжения коммутируемых цепей больше 150 В
		Ток коммутируемых цепей: не более 2А;	Ток коммутируемых цепей: не более 4А;	Не соответствует. Ток коммутируемых цепей больше 2А
		Сопrotивление соединенных цепей: не более 0,0025 Ом;	Сопrotивление соединенных цепей: не более 0,02 Ом;	Не соответствует. Сопrotивление соединенных цепей более 0,0025 Ом
		Сечение подключаемых проводников: 0,2....1,5 мм;	Сечение подключаемых проводников: 0,2....1 мм;	Не соответствует. Сечение подключаемых проводников по ТЗ до 1,5 мм
		Диаметр кабеля, который может быть проложен в коробку: от 2 до 8 мм;	Диаметр кабеля, который может быть проложен в коробку: от 3 до 8 мм;	Не соответствует. Диаметр кабеля, который может быть проложен в коробку по ТЗ от 2 мм.
		Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 С - наличие;	Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 С - наличие;	Соответствует
		Термостойкость: от -70 до +135С - наличие;	Корпус изготовлен из термостойкого ABS пластика	Соответствует
Горючесть: огнестойкие, самогасящийся;	Не указано	Не соответствует. Предоставлена не полная информация		

Начальник службы технической поддержки



Галеев И.Д.